



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский проспект, 122а, г. Киров, 610002, тел. 64-94-56 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 566/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Кировскому областному государственному общеобразовательному автономному
учреждению «Кировский физико-математический лицей» города Кирова
(ОГРН/ИНН: 1034316529180/4348001530)

Директору Исупову Михаилу Васильевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия
и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Литвака
Дмитрия Юрьевича № 566 от 23.09.2019

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период:

“ 03 ” октября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 28 ” октября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области
капитаном внутренней службы Бонка Андреем Андреевичем: Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-
математический лицей» города Кирова (ОГРН/ИНН: 1034316529180/4348001530), по
адресам: г. Киров, ул. Труда, 16, ул. Школьная, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Исуповым Михаилом Васильевичем

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 1				
1.	Два плана эвакуации, расположенные на 2 этаже лицея, не соответствует планировке помещений на 1 этаже.	ГОСТ Р 12.2.143 - 2009	01.09.2020	
2.	Запоры на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеется взрезной замок)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	01.09.2020	
3.	Со второго этажа здания начальной школы отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся выход на открытую лестницу 3-го типа не допускается использовать в качестве второго эвакуационного выхода).	ст. 89 ФЗ-123, п. 8.1.11, 8.1.14 СП 1.13130.2009 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123)	01.09.2023	
4.	Двери внутренней лестничной клетки начальной школы на первом и втором этажах в закрытом положении не обеспечивают уплотнение в притворах (в закрытом положении имеются зазоры).	ч. 19 ст. 88, ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.09.2020	
5.	На двери, отделяющей лестничную клетку от холла 1-го этажа, отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.09.2020	
6.	В помещении склада столовой категории ВЗ в месте пересечения противопожарной преграды (перегородки) воздуховодом общеобменной вентиляции отсутствует противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости EI30	ст. 88, 138 ФЗ-123, п. 6.10, п.6.22 СП 7.13130.2013	01.09.2020	
7.	Автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная в холодном складе, расположенном в отдельно стоящем здании, находится в неисправном состоянии (не подключена к прибору приемно-контрольному пожарному).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
Здание по адресу: г. Киров, ул. Труда, 16				
8.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в месте установки турникета на 1	ст. 89 ФЗ-123, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009	01.09.2020	

	этаже в свету составляет 1,14 метра, вместо требуемых не менее 1,2 метра.			
9.	В помещении костюмерной категории В2 в месте пересечения противопожарной преграды (перегородки) воздуховодом общеобменной вентиляции отсутствует противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости EI30	ст. 88, 138 ФЗ-123, п. 6.10, п.6.22 СП 7.13130.2013	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке: настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор
г. Кирова по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Бонка А.А.
(фамилия, инициалы)



« 28 » октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор КОГОАУ КФМЛ

(должность)

Исупов М.В.
(фамилия, инициалы)

« 28 » октября 20 19 г.